



CHIARIMENTI – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER ALCUNI UFFICI POSTI AI PIANI 1° E 2° SEMINTERRATO DELL’EX CASERMA DEI CARABINIERI IN PIAZZA SAN FRANCESCO A SIENA DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA. CIG 7590953C92 e CUP B65B18014130005

Quesito nr. 1

Con riferimento alla manifestazione in oggetto, è possibile presentare l’istanza essendo in possesso solamente dell’attestazione SOA categoria OG1 classifica III e, in caso di successivo invito, costituire RTI per le categorie mancanti (OS 28 e OS 30).

Chiarimento – Quesito nr. 1

No.

L’Amministrazione ha individuato come requisito minimo di partecipazione, il possesso delle Categorie SOA OG1- cl. I (cat. prevalente), OS28 - cl. II (cat. scorporabile), OS30 - cl II (cat. scorporabile), senza le quali non è possibile partecipare.

Quesito nr. 2

Essendo l’importo totale dei lavori in oggetto inferiore a 150.000,00 euro, chiediamo se sia possibile dimostrare i requisiti per le categorie OS28 ed OS30 mediante CEL (Certificati Esecuzione Lavori) e fatture che attestano l’esecuzione di lavori riconducibili alle suddette categorie.

Chiarimento – Quesito nr. 2

Si.

Essendo l’importo inferiore a 150 mila euro basta la qualificazione di cui all’art. 90 DPR 207/2010. E’ quindi possibile partecipare, purchè venga dimostrato che nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, siano stati svolti analoghi lavori per importi non inferiori a quelli indicati sullo stesso.

Quesito nr. 3

In riferimento alla gara in oggetto, avendo la qualificata nelle categorie OG1 classe IIIBis ed OS8 classe I, desideriamo sapere se le categorie OS28 ed OS30 si possono subappaltare a ditte qualificate.

Chiarimento – Quesito nr. 3

No.

Per le categorie OS28 e OS30 occorre dimostrarne il possesso o tramite la SOA o tramite la



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO TECNICO

dichiarazione di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, essendo l'importo inferiore a 150 mila euro (vd. chiarimento n. 2)

Siena, 11 Ottobre 2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Pagni