



Ufficio Tecnico

Quesito nr. 20

Nel capitolato speciale tecnico n. 15 impianto di condizionamento/riscaldamento, i materiali di sostituzione da fornire sono tutti?

Per esempio, in particolare motori di fancoil, sostituzione delle batterie ecc.. ecc.. ? Di fatto all'art. 27 recita " tutti i materiali compresi quelli di consumo ".

Risposta:

In risposta al quesito n. 1 si indica che la sostituzione delle batterie e dei motori dei Fan-coil e delle uti dei Laboratori ed Uffici è a carico della Ditta in ragione del 25% annuo come recita l'Art. 23 "Oneri e obblighi rientranti nella manutenzione".

Siena, 27 Ottobre 2011

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Pagni